СМДЛ МИКРОБИОЛАБ

ФК 5.10-4

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ «МИКРОБИОЛАБ» ЕООД
1784 гр. София, ж.к. "Младост 1" бл. 49Б тел: +359 884211861;
e-mail: info@microbiolab-bg.com

Сертификат за кредитация рег. №221 ЛИ/ 26.07.2018 г. валиден 26.08.2020 г., издаден от ИА на БСА,съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC17025:2006

П Р О Т О К О Л
от изпитване
№521 / 03.09.2018 г.

1. Заявител на изпитването: Албена Ангелова – к.к. Слънчев бряг, хотел „Еврика"
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на Заявлението за предоставяне на проби/извадки)

2.Наименование на продукта: I.ВОДА предназначена за питейно битови цели и лед [(1)]; за къпане [(2)]; за промишлени цели[(3)]– хотел „Еврика"
(наименование на продукта – производител/вносител, вид, дата на производство, срок на годност и др.)

3. Брой и количество на изпитваните проби: 2 бр. х 500 ml - стерилни банки

	t^0 топла вода	t^0 студена вода
521.1 вода душ стая В 123	44.3 ^{0}C	14.4 ^{0}C
521.2 вода душ стая Д 251	60.5 ^{0}C	18.8 ^{0}C

4. Дата и час на вземане на пробите за изпитване: 24.08.2018 г. 08.30 часа.

5. Дата и час на получаване на пробите за изпитване в ЛИК: 24.08.2018 г. 14.00 часа

6. Време на изпитване в ЛИК: 24.08.2018 - 03.09.2018 г.

7 . Методи за изпитване:

Легионела БДС EN ISO 11731:2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛИК:.....
Д-р К.Иванова
/фамилия, подпис, печат/

Резултатът се отнася само за изпитваната проба. Не се допуска използването на копия от настоящия протокол от изпитване или на части от него, освен с писменото разрешение на ЛИК и само изцяло. Протоколът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба.

8. Резултати от изпитването:

Код на пробата	Точка на контрол	Норма	Резултат cfu/ml	Условия на изпитване
521.1	Вода душ стая В 123	Не се допуска	25/500 ml Изолира се *Legionella pneumophila* серогрупа 2-14	(36±2) ^{0}C
521.2	Вода душ стая Д 251	Не се допуска	0/500 ml не се открива	(36±2) ^{0}C

Провел изпитването:
Кина Пенева
/ фамилия, подпис /

РЪКОВОДИТЕЛ ЛИК:
д-р Катюша Иванова
/фамилия, подпис, печат/

Резултатът се отнася само за изпитваната проба. Не се допуска използването на копия от настоящия протокол от изпитване или на части от него, освен с писменото разрешение на ЛИК и само изцяло. Протоколът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба.