ИНСТРУКЦИЯ № 1
ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

- ел. разклонители и удължители без разрешение на противопожарните органи.

13. Незабавно да се отстраняват от ел. инсталациите и ел. консуматорите неизправности като:

- искрене;
- късо съединение;
- прегряване на кабели и проводници;
- овлажняване на ел. инсталацията и ел. потребителите;
- негодните предпазители да се заменят само със стандартни. При невъзможност да се отстрани неизправността, съответното ел. съоръжение, табло, мрежа и др. да се изключи.

14. При необходимост от използването на ел. отоплителни и ел. нагревателни прибори, да се спазват следните противопожарни изисквания:

- да бъдат стандартни и технически изправни;
- да са монтирани на разстояние най-малко 0,80 м. от каквито и да било горими материали;
- да са монтирани върху негорима топлоизолираща подложка;
- да не остават включени в мрежата без наблюдение;
- след работа или спиране на ел. ток да се изключват от мрежата.

15. Забранява се внасянето и експлоатацията на всякакъв вид ел. нагревателни и отоплителни прибори (печки, котлони, кафеварки и др.), за които няма противопожарен указател, инструктиран отговорник или прибора не е монтиран по правилата на пожарната безопасност.

16. Забранява се използването на открити огнеизточници за осветление.

17. Да се оформят документите на постъпващите нови работници след провеждане на начален инструктаж от специалист ЗБУТ.

18. При национални празници и неработни дни да се вземат всички необходими противопожарни мерки и да се запечатват помещенията.

19. Наличните противопожарни уреди да се поставят на видни и достъпни места и поддържат винаги чисти, заредени и изправни.

20. При случай на пожар да се съобщава веднага на **тел. 160**, да се алармира ПАБ, след което да се започне гасенето с наличните противопожарни средства.

21. При подаване съобщение за пожар на **тел. 160** ясно да се съобщава: